



Højspændingsstation ved Nørre Radsted

Høringssvar til forslag til Lokalplan 238 Højspændingsstation ved Nørre Radsted

Høringsperiode 20. maj 2025 til og med 1. august 2025

Nr.		Indhold	Administrationens svar	Input til plan- og miljøarbejdet
1	23. maj 2025 Christina Laursen	Indsiger er imod anlægget på pågældende område. En del boliger vil blive påvirket af støjgener samt få ødelagt området visuelt. Herved konsekvenser for boligpriserne samt nuværende ejere. Et sådant anlæg burde ifølge indsiger opføres med meget mere hensyn til afstanden til boliger. Det påpeges, at undersøgelser har kastet mistanke om øget mulighed for kræft ved højspændingsmaster. I denne forbindelse har indsiger en bange anelse om hvad et sådan anlæg kan udgive.	Der er udført beregninger af støjpåvirkninger, og afstanden til nærmeste bolig vurderes til at være så stor, at der ingen påvirkning er i forhold til gældende miljøkrav for støj ved boliger. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse værdier overholdes med mere end 20 dB. Placeringen af højspændingsstationen er nøje afvejet i forhold til nærmeste naboer. Der etableres bevoksning omkring anlægget. Sundhedsstyrelsen anbefaler god afstand til højspændingskabler, og at der ikke opføres nye boliger og børneinstitutioner i nærheden af højspændingsstationer. Det vurderes i det pågældende område, at der er god afstand til boliger.	Høringssvaret har ingen indflydelse på udformning af lokalplanens indhold.
2	18. juli 2025 Thomas Ærbo Rasmussen	Indsiger udtrykker bekymring for trivslen for sine heste under anlægsprojektet, da dressurheste er følsomme overfor støj. Indsigelsen er suppleret af udtalelse fra dressurdommer og tidligere lægmand for Hestens Værn.	Anlægsfasen vil være kort og mest bestå af støbning og montering. Dette, kombineret med afstanden til hestefolde, vurderes at være tilstrækkeligt til ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger.	Høringssvaret har ingen indflydelse på udformning af lokalplanens indhold.