



GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S
 Gaabensevej 116
 4800 Nykøbing F

TILLÆG TIL UDLEDNINGSTILLADELSE BYSKOV RENSEANLÆG

ANSØGNING

16. APRIL 2026

Guldborgsund Spildevand A/S har d. 12. januar 2026 søgt om en administrativ ændring af deres eksisterende udledningstilladelse til Byskov Renseanlæg, meddelt 21. december 1990.

Guldborgsund Spildevand A/S ønsker at få ensrettet og præciseret kontrolprogrammet, så der ikke er nogen uklarheder i forhold til, hvor mange prøver der skal udtages, og hvad der skal analyseres for.

AFGØRELSE OG VILKÅR

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte ændring af kontrolprogrammet for Rykkerup Renseanlæg. Tilladelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1¹ og gives som tillæg til eksisterende "Tilladelse til udledning af rensed spildevand fra (375-008) Byskov rensesanlæg, Nørre Alslev Kommune" af 21. december 1990:

Der ændres vilkår a, d og e i tilladelse af 21. december 1990:

- a. Det udledte spildevand skal overholde de i nedenstående skema anførte kravværdier. Såfremt der anvendes andre analysemetoder, end de anførte, skal de aftales forud med Miljøstyrelsen og Guldborgsund Kommune. De anvendte analysemetoder skal anføres på analyseblanketterne.

| Parameter | Kravvariabel | Enhed | Kontroltype | Analysemetode | Bemærkninger |
|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Temperatur | < 30 | °C | Tilstand | - | Øjeblikksprøve |
| pH | 6,5-8,5 | - | Tilstand | M061 | |
| Tot-SS | 80 | mg/l | Kravvariabel | M040 | |
| Tot-N | - | mg/l | Målev variabel | M010 | |
| Tot-P | - | mg/l | Målev variabel | M011 | |
| Vandføring | - | m ³ /døgn | Målev variabel | | |

Kravvariabel: Udledningen skal overholde kravvariablen

Målev variabel: Den pågældende parameter skal måles, men der er ikke krav til udledningen heraf

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
 NATUR & MILJØ
 PARKVEJ 37
 4800 NYKØBING F.
 TLF +45 54731984
 WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-001353
 SAGSBEHANDLER:
 TANJA HANSEN
 MOB +45 25182641
 TANH@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

- d. Der skal udtages minimum to indløbs- og afløbsprøver i en kontrolperiode som egenkontrol. Prøverne skal udtages jævnt fordelt over kontrolperioden.

- e. Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Egenkontrolprøvetagning kan dog foretages af Guldborgsund Spildevand A/S, jf. bekendtgørelsen om kvalitetskrav.

¹ LBK nr. 1742 af 22. december 2025

Samt udgår vilkår h, da det ikke længere vurderes relevant.

Bortset fra de ændrede vilkår a, d og e samt det udgåede vilkår h, gælder "Tilladelse til udledning af rensed spildevand fra (375-008) Byskov renseanlæg, Nørre Alslev Kommune" af 21. december 1990 fortsat uændret, inkl. alle tilladelsens andre vilkår.

VURDERING OG BAGGRUND

Baggrund

Da der er opstået lidt tvivl om kontrolprogrammet for Byskov Renseanlæg, har Guldborgsund Spildevand A/S søgt om en ændring af kontrolprogrammet. Guldborgsund Spildevand A/S har søgt om at der udtages to indløbs- og udløbsprøver pr. år samt, at der måles for total-kvælstof, total-fosfor, pH, temperatur og suspenderet stof.

Vandområdeplan, Natura 2000 og Bilag IV-arter

Det rensede spildevand udledes til Kommunevandløb 91 som har udløb i Guldborgsund.

Guldborgsund Kommune vurderer at ændringen af tilladelsen ikke vil medføre en forringelse af vandområdets tilstand eller være til hindre for målopfyldelsen, da der ikke sker nogen ændringer af renseanlægget eller udledningen.

Ifølge habitatbekendtgørelsens² § 6 og § 7, stk. 6, nr. 5 skal der, inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det fremgår desuden af habitatbekendtgørelsens § 10, at der ikke kan gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteplasser for de dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter).

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,5 km fra renseanlægget. På grund af afstanden, og at der ikke sker nogen ændringer af renseanlægget eller udledningen, vurderer Guldborgsund Kommune, at det ændrede kontrolprogram ikke vil kunne påvirke naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Da der ikke sker nogen ændringer af renseanlægget eller udledningen vurderer Guldborgsund Kommune at det ændrede kontrolprogram ikke vil ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- og rasteplasser for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vilkårsbegrundelse

På baggrund af ansøgningen fra Guldborgsund Spildevand A/S tilrettes vilkår a, d og e, så kontrolprogrammet er i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsen, og så der ikke er tvivl om, hvor mange prøver der skal tages, og hvilke parametre der skal analyseres for. Dog fastholdes eksisterende krav til suspenderet stof i overensstemmelse med den eksisterende udledningstilladelse til renseanlægget, da der er tale om et mekanisk renseanlæg.

Vilkår h udgår, da det ikke længere vurderes relevant i forhold til ændringen af vilkår a, d og e.

Samlet vurdering

Ansøgningen om ændring af kontrolprogrammet medfører hverken ændret hydraulisk belastning i udledningsområdet eller øget udledning af næringsstoffer end omfattet af udledningstilladelsen af 21. december 1990. Kontrolprogrammet fastsættes i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens §26 og Bilag 1. Det

² Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023)

eksisterende krav til suspenderet stof fastholdes i overensstemmelse med den eksisterende udledningstilladelse til renseanlægget.

HØRING

Udkast til tillæg blev d. 6. marts 2026 sendt i høring hos Guldborgsund Spildevand A/S. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Klagefristen er 19. maj 2026.

Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post:

Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klagegebyr

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet. Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videregiver kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Betydning af klage

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af afgørelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 21. april 2026.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF@DOF.DK
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Med venlig hilsen

Tanja Hansen
Biolog

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.