



GULDBORGSUND

SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S – GAABENSEVEJ 116, 4800 NYKØBING F.



**TILLADELSE TIL AT UDLEDE TAG- OG OVERFLADEVAND FRA UDVIDET DEL AF
GULDBORGSUNDCENTRET TIL GULDBORG SUND**

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
10.03 2023
SAG NR. 21-032033

Udledningstilladelse meddelt i henhold til kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 03. januar 2023)

Ansøger

Navn: Sweco
Adresse: Maribovej 9, 4960 Holeby
Kontakt: Henning Madsen

Virksomhed

Navn: Guldborgsund Spildevand A/S
Adresse: Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F.
Område: Udvidet del af Guldborgsundcentret (delopland SUN17)
Matr.nr.: 21az, 21aø og 21ay Nagelsti By, Toreby
CVR-nr.: 32559824
P-nr.: 1015628207

SIDE 2/14

Recipient

Vandområde: Guldborg Sund

Vigtige datoer

Tilladelsen meddelt: 10.03 2023
Tilladelsen annonceret: 14.03 2023
Klagefristen udløber¹: 4 uger fra den dato tilladelsen er annonceret
Søgsmålsfristen udløber²: 6 måneder fra den dato tilladelsen er annonceret

Sagsinfo

Sagsnr. 21-032033

Kort beskrivelse af udledningen

Udledning af overfladevand fra oplandet ved udvidelse af Guldborgsundcentret til Guldborg Sund.

Klage

Denne tilladelse kan påklages³. Klager skal indgives via Klageportalen, hvor der opkræves et gebyr. Uddybende klagevejledning fremgår af tilladelsens bilag 3, hvor det bl.a. er beskrevet hvem der kan klage, klagefrist samt hvordan man klager via klageportalen.

¹ Jf. § 93 i miljøbeskyttelsesloven

² Jf. § 101, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

³ Jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Ansøgning	4
2. Grundlag	4
3. Afgørelse	4
4. Generelle forhold	4
5. Vilkår	5
5.1 Generelt	5
5.2 Indretning	5
5.3 drift	6
6. Baggrund og vurdering	6
6.1 Deloplandet	6
6.2 Udledningsområdet	6
6.3 Hydrauliske forhold	7
6.4 Natura 2000 og bilag IV-arter	7
6.5 VVM	7
7. Høring	7
8. Offentliggørelse	8
Bilag	9
Bilag 1 Udpegningsgrundlag Natura 2000	9
Bilag 2 VVM afgørelse	12
Bilag 3 Klagevejledning	13

1. ANSØGNING

Sweco har på vegne af Guldborgund Spildevand A/S søgt om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand fra udvidet del af Guldborgsundcentret (delopland SUN17) matrikel 21az, 21aø og 21ay Nagelsti By, Toreby til Guldborg Sund.

2. GRUNDLAG

Som grundlag for sagsbehandlinger er indgået:

Lovgivning og andre retningslinjer

- Miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 5 af 03. januar 2023)
- Spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021)

Plangrundlag

- Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt II Sjælland
- Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-2024

Andre dokumenter

- Ansøgning af 16. december 2022
- Dispensation til etablering af et regnvandsudløb mv. inden for strandbeskyttelseslinjen, Miljøstyrelsen d. 21. september 2021

3. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte. Tilladelsen er meddelt på nærmere bestemte vilkår.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen er meddelt efter Natura 2000-screening og for bilag IV arter.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen samt kapitel 6 i denne tilladelse.

4. GENERELLE FORHOLD⁴

4.1 Guldborgsund Spildevand A/S er ansvarlig for driften af anlægget.

4.2 Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for udledningstilladelsen⁵. Guldborgsund Kommune er tilladelsesmyndighed for udledningstilladelsen⁶.

4.3 Hvis ansvaret for anlægget overgår til anden part skal både tilladelses- og tilsynsmyndigheden underrettes, så snart dette forhold er kendt.

4.4 Der er ved denne tilladelse ikke taget stilling til forhold, der kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. Ansøger skal erhverve sig rettigheder til

⁴ Regler, der følger af gældende lovgivning

⁵ Jf. § 66, stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven

⁶ Jf. § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven

at etablere, benytte og vedligeholde de dele af anlægget der etableres på anden mands grund eller erhverve sig arealet.

4.5 I tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie, kemikalier eller andre stoffer der kan påvirke recipienten, skal⁷:

- afløbet straks stoppes.
- virksomheden straks kontakte tilsynsmyndigheden. Uden for normal arbejdstid og i weekender skal miljøvagten kontaktes gennem politiet på 114.

4.6 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år⁸.

4.7 Tilsynsmyndigheden kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der af tilsynsmyndigheden vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende⁹.

5. VILKÅR

5.1 GENERELT

5.1.1 Udledningen må ikke medføre uæstetiske eller uacceptable forhold i udledningsområdet. Dette er f.eks. slamaflejringer, misfarvning, oliehinde, flydestoffer og lignende.

5.1.2 Udledningen må ikke være til hinder for at miljømålene for den berørte recipient kan opfyldes.

5.2 INDRETNING

5.2.1 Rørføring og udløb skal etableres som beskrevet i ansøgning samt placeres som ansøgt.

5.2.2 Udløbet skal indrettes så udledningen ikke forårsager erosion eller have spulende effekt på havbunden.

5.2.3 Anlægget skal indrettes så det er muligt at afspærre udløbet i tilfælde af uheld med olie, kemikalier eller lignende.

Hvis afspærringsfunktionen har været i brug pga. olie, kemikalier eller andre stoffer, må afspærringen ikke åbnes før det er sikret, at stofferne ikke kan udledes til Guldborg Sund.

5.2.4 Alle ændringer af indretning og drift af anlægget med indflydelse på udledningen af overfladevand skal, inden ændringen foretages, meddeles tilladelsesmyndigheden, så det kan afklares om dette udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.

⁷ Jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven

⁸ Jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven

⁹ Jf. § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven

5.3 DRIFT

5.3.1 Der skal være uhindret adgang for tilsyn og pasning af anlægget.

5.3.3 Guldborgsund Spildevand A/S skal føre driftsjournal for anlægget. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger om:

- Dato for tilsyn og navn på tilsynsførende
- Anlæggets tilstand og funktion (slam i pumpe, om afløbet fungerer mv.).
- Dato for drift og vedligeholdelse samt hvilke foranstaltninger der er udført.

5.3.4 Driftsjournalen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

6. BAGGRUND OG VURDERING

6.1 DELOPLANDET

Ansøgningen omfatter udledning af tag- og overfladevand fra udvidelse af Guldborgsundcentret (delopland SUN17) matrikel 21az, 21aø og 21ay Nagelsti By, Toreby til Guldborg Sund jf. Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2020-2024. Den del af matrikel 21ay, som indtil udvidelsen lå i delopland SUN18N, medtages i delopland SUN17 og opdateres i næstkommende revision af spildevandsplanen.

Deloplandet (SUN17) hvor centret udbygges, er i dag fælleskloakeret, men separatkloakeres i forbindelse med udbygningen.

6.2 UDLEDNINGSOMRÅDET

Tag- og overfladevandet skal udledes til Guldborg Sund. Guldborg Sund er miljømålsat i Vandområdedistrikt Sjælland. Oplysninger om udledningsområdet fremgår af tabel 1a og 1b.

Tabel 1a: Udledningspunkt

Udledningspunkt i Guldborg Sund, UTM-koordinat, Euref89 UTM zone 32	X: 683775.27 Y: 6071580.54
---	-------------------------------

Tabel 1b: Miljømål og tilstande jf. vandområdeplanen

Vandløb/recipient	Miljømål	Tilstand
Guldborg Sund	God økologisk tilstand	Ringe økologisk tilstand
	God kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Tekniske data fremgår af tabel 2.

Tabel 2: tekniske data

Oplandsareal (SUN17)	59.909 m ²
Befæstet areal fra matrikler (SUN17)	Ca. 48.000 m ²
Max befæstelse for opland jf. afløbsret	70%
Kloakeringstype	Separatkloakering
Spildevandstype	Tag- og overfladevand
Klima/sikkerhedsfaktor	1,32
Vand på terræn	1 gang hvert 5. år

Ved overskridelse af befæstelsesgrad tillades intern forsinkelse på pågældende matrikel med vilkår om at afløbsretten overholdes.

Miljømæssig vurdering

Guldborgsund er i dag omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Vandområdet er registreret med god kemisk tilstand, ringe økologisk tilstand (samlet økologisk tilstand). Miljømålene for Guldborgsund er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Regnvandet fra området blev før ledt til fælleskloak og via Nagelsti Engmose renseanlæg udledt til Guldborg Sund. Dog var arealet mindre befæstet dengang end når centret er udbygget. Ved at oplandet i stedet separatkloakeres, belaster regnvandet ikke længere fælleskloakken og Nagelsti Engmose Renseanlæg med regnvand, som i værste fald kan medvirke til overløb fra fællessystemet ved større regnhændelser. Udledningen vurderes ikke forringe Guldborg Sund eller Natura2000-områdets tilstand eller hindre sundet i at opnå miljømålsætningen.

6.3 HYDRAULISKE FORHOLD

Da udledningen sker til Guldborg Sund, foretages der ingen vurdering på den hydrauliske belastning af dette vandområde, da det vurderes at udledningen ikke vil have hydraulisk indflydelse på vandområdet. Dog må udledningen ikke have en eroderende eller spulende effekt på havbunden jf. vilkår 5.2.2.

6.4 NATURA 2000 OG BILAG IV-ARTER

Guldborgsund er udpeget til Natura 2000-område nr. 173 herunder Habitatområde nr. 152 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 83.

Da udledningen af tagvandet vurderes at være rent, vurderer Naturafdelingen, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området. Med samme begrundelse som ovenfor, vurderer naturafdelingen, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV. Se bilag 1 for udpegningsgrundlag.

6.5 VVM

Projektet er anført på bilag 2 pkt. 10 f i lovbekendtgørelsen om VVM ¹⁰.

Guldborgsund Kommune har på baggrund af ansøgte VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-vurdering for etablering af regnvandsudledningen. Denne afgørelse er foretaget i henhold til kriterierne i bilag 6 i lovbekendtgørelsen om VVM. Afgørelsen er vedhæftet i bilag 2.

7. HØRING

I perioden 13. februar – 06. marts 2023 har udkast til denne tilladelse være i høring hos Guldborgsund Spildevand.

Guldborgsund Spildevand A/S havde enkelt kommentar til deloplandet, som er indarbejdet i tilladelsen.

¹⁰ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

8. OFFENTLIGGØRELSE

Denne tilladelse annonceres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 14. marts 2023.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Sweco, Henning Madsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed¹¹ - stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening¹², dn@dn.dk
- Friluftsrådet¹², storstroem@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund¹², post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening¹² mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen¹² nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

¹¹ Jf. § 98 i miljøbeskyttelsesloven

¹² Jf. § 76, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven

BILAG

BILAG 1 UDPEGNINGSGRUNDLAG NATURA 2000 **Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster (H152, F82, F83, F85, F86)**

Natura 2000

Før der meddeles tilladelse til, at udlede tag- og overfladevand jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt, jf. § 7, stk. 6. nr. 5. i bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12-11-2021.

Hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering.

Der er i denne sammenhæng ikke forskel på, om projektet foregår i eller uden for et Natura 2000-område. Det afgørende er, om projektet eventuelt vil kunne påvirke de arter og naturtyper væsentligt, som området er udpeget for, jf. afsnit 4.4.1 i Habitatvejledningen. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter af 11-11-2020.

Bilag IV-arter

Tilsvarende skal der, før der træffes afgørelse, foretages en vurdering af, om projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, jf. § 10 i Habitatbekendtgørelsen.

Derudover må de dyrearter, der er optaget på bilag IV, ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden samt deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter, jf. § 29a i Naturbeskyttelsesloven.

Screening – Natura 2000-område nr. 173

Guldborg Sund er ved udledningenspunktet udpeget til Natura 2000-område nr. 173 herunder Habitatområde nr. 152 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 86.

Da udledningen af tagvandet vurderes at være rent, vurderer Naturafdelingen, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området.

Screening – bilag IV-arter

Med samme begrundelse som ovenfor, vurderer naturafdelingen, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på bilag IV.



Oversigtskort. Omtrentlig placering af udledningspunkt er angivet med rød prik. Natura 2000-området er angivet med gulbrun signatur.

Natura 2000-området består overvejende af et marint areal. Landarealet udgøres af en mere eller mindre bred strimmel land langs det afgrænsede marine område. Strandenge med deres salttålede plantearter findes typisk som langstrakte bånd i kystlinjen. Bag disse, hvor kalkholdigt trykvand træder frem, optræder flere steder rigkær, og i baglandet, på morænejorden, af og til kalkoverdrev (jf. basisanalysen for Natura 2000-området).

Udpegningsgrundlag for habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand		
Naturtyper:	Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) *Kystlaguner og strandsøer (1150) Større lavvandede bugter og vige (1160) Rev (1170) Strandvolde med enårige planter (1210) Strandvolde med flerårige planter (1220) Klinter eller klipper ved kysten (1230) Enårig strandengsvegetation (1310) Strandenge (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) *Grå/grøn klit (2130)	Klitlavning (2190) Kransnålalge sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) Kalkoverdrev (6210) *Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Riggær (7230) Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130) Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160) *Elle- og askeskov (91E0)
		* angiver prioriteret naturtype eller art
Arter:	Skæv vindesnegl *Eremit Bredøret flagermus Damflagermus	Gråsæl Spættet sæl Stor vandsalamander

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen ved Hyllekrog-Rødsand		
Arter:	Skarv (rastende) Rørdrum (ynglende) Knopsvane (rastende) Sangsvane (rastende) Sædgås (rastende) Mørkbuget Knortegås (rastende) Hvinand (rastende) Lille Skallesluger (rastende) Havørn (ynglende)	Rørhøg (ynglende) Blishøne (rastende) Klyde (ynglende) Splitterne (ynglende) Fjordterne (ynglende) Havterne (ynglende) Dværgterne (ynglende) Mosehornugle (ynglende) Plettet Rørvagtel (ynglende)

BILAG 2 VVM AFGØRELSE

Projektet er anført på bilag 2 pkt. 10 f i lovbekendtgørelsen om VVM¹³. Guldborgsund Kommune har ved den gennemførte VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en VVM-redegørelse for projektet. Begrundelsen er, at projektet ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der vil i anlægsfasen blive fældet enkelte træer jf. beskrivelse i fremsendte udfyldte VVM-skema i ansøgningen. Disse træer kan være en del af ledelinjer i landskabet og have ophold for flagermus følgende registreret lige syd for Brovejen samt i Hamborgskoven i 2022: Bredøret flagermus, Damflagermus, Brunflagermus, Dværgflagermus, Pipistrelflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus, Troldflagermus, Vandflagermus. Brandts Falstermus, Bechsteins Flagermus og Leislers Flagermus.

Ifølge Artsfredningsbekendtgørelsen gør vi opmærksom på, at der gælder bestemmelser for træfældning. Bestemmelserne har til formål at sikre, at ingen beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. Det indebærer bl.a., at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned. Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der søges forudgående dispensation fra bestemmelserne artsfredningsbekendtgørelsen hos Miljøstyrelsen. Ansøgningsskema kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: <https://mst.dk/media/177117/2019-paradigme-for-ansoegning-om-dispensation.pdf>.

Vi anbefaler, som rådgiver har foreslået, at der plantes nye træer af samme art og med samme placering, som de træer, der fældes.

¹³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

BILAG 3 KLAGEVEJLEDNING

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. § 91 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Hvis tilladelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagefristen begynder

Hvis afgørelsen er sendt til dig begynder fristen at løbe fra det tidspunkt afgørelsen er kommet frem til dig. Beregningen afhænger af, om du har fået afgørelsen med digital eller fysisk post: Har du fået afgørelsen med fysisk post - almindelig post: Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig 6 hverdage efter datoen på afgørelsen.

Har du fået afgørelsen med digital post (e-mail, e-Boks, borger.dk): Det vil som udgangspunkt blive lagt til grund, at afgørelsen er kommet frem til dig den dag, hvor afgørelsen er tilgængelig i postløsningen.

Klagefristen udløber

Klagefristen udløber klokken 23:59 det døgn, hvor fristen udløber. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges klagefristen dog til den følgende hverdag.

Hvem kan klage

Tilladelsen kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klagegebyr

Ved indgivelse af klage opkræves et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret skal betales med betalingskort i forbindelse med oprettelse af klagen. Først når gebyret er betalt, betragtes sagen som korrekt indgivet.

Yderligere information om gebyrordningen findes på følgende link:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Hvordan klager man

Klage skal indgives via Klageportalen som du finder på et af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Guldborgsund Kommune i Klageportalen. Herefter videresender kommunen klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal også ske via Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold der berettiger til fritagelse fra brug af Klageportalen.

Fritagelse fra brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, e-mail teknik@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1000 eller sende anmodningen som brev til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Herefter videregiver kommunen din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Husk at søge fritagelse i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Betydning af klage

Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at tilladelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelse i klagenævnet. Udnyttelse af tilladelse inden klagefristens udløb sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse

Søgsmål til prøvelse af denne tilladelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis tilladelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.